



**ДЕПУТАТ
МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
ХОТЛУБЕЙ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Вих. № 22/18
від 05.07 2018 р.

Секретарю Маріупольської
міської ради
Махсма С.Г.

Копія
Директору Департаменту РЖКІ
Маріупольської міської ради
Бабеку І.Г.

Депутатське звернення

(на підставі ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»)

Шановний Степан Григорович!

До мене, як до депутата Маріупольської міської ради, звернувся голова ОСББ «Зелінського 21А» Халявінський Олександр Юрійович з проханням у сприянні встановлення приладу обліку теплової енергії для будинку за адресою вул. Зелінського, 21А за рахунок бюджетних коштів.

Згідно акту технічного огляду від 25 червня 2018 р. прилад обліку теплової енергії не може бути використаний в системі комерційних розрахунків і підлягає заміні.

У зв'язку з викладеним,

П Р О Ш У:

1. У встановлений законом термін розглянути питання встановлення приладу обліку теплової енергії за рахунок бюджетних коштів для будинку розташованого за адресою вул. Зелінського, 21А.
2. Надати інформацію щодо процедури та терміну встановлення приладу обліку теплової енергії.
3. Надіслати відповідь на адресу Управління «Секретаріат ради» Маріупольської міської ради.

Додаток: заява голови ОСББ «Зелінського 21А»;
Акт технічного огляду приладу теплової енергії;
Акт огляду системи опалення.

З повагою,

Депутат Маріупольської
міської ради VII скликання

Хотлубей Ю.Ю.

**ОБЪЕДИНЕНИЕ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА «ЗЕЛИНСКОГО 21 А»**

87548 Донецкая обл., г. Мариуполь, ул. Зелинского д. 21а

ЕДРПОУ 41762438

тел.(096) 364-29-79

Депутату Мариупольского
городского совета
Хотлубею Ю.Ю.

Уважаемый Юрий Юрьевич!

В 2000 году жители домов 19а и 21а по улице Зелинского приобрели и установили прибор учета тепловой энергии за свои средства.

В отопительный период 2017 – 2018 тепломер выходил из строя и был произведен его ремонт.

25 июня 2018 года мы получили Акт технического осмотра прибора учета тепловой энергии, в заключении которого указано, что прибор не может быть использован в системе коммерческих расчетов и подлежит замене.

26 июня 2018 был составлен Акт обследования системы отопления дома по ул. Зелинского 21а и 19а, в заключении комиссия установила, что существует техническая возможность установки отдельного прибора учета тепловой энергии на дом 21а по ул. Зелинского.

Большую часть жителей дома составляют малообеспеченные пенсионеры, которые не в состоянии принять участие в финансировании для приобретения нового тепломера.

В связи с вышеперечисленным прошу Вашего содействия в установке прибора учета тепловой энергии за счет средств городского бюджета.

**Председатель правления ОСМД
«Зелинского 21 А»**



Халявинский А.Ю.

АКТ
технического осмотра
прибора учета тепловой энергии
типа Multical UF

в составе:

Вычислитель	№ 1035900/2000	Тип Multical III
Расходомер	№ 00/1035900	Тип Ultraflow II Ду 40
Пара ТС	№ 00/1035900	Тип Pt500

По адресу: Зелинского, 19а, 21а (жилой дом)

В результате технического осмотра установлено, что

1. Соответствие комплектности требованиям эксплуатационной документации на счетчик: соответствует.
2. Состояние лакокрасочного покрытия, отсутствие следов коррозии: следы коррозии отсутствуют.
3. Наличие дефектов, препятствующих чтению надписей, маркировки: дефекты отсутствуют
4. Наличие следов попадания жидкости внутрь прибора: есть следы попадания жидкости внутрь электронного блока расходомера.
5. Повреждение пломб производителя: пломбы предыдущей поверки не повреждены.
6. Индикация тепловычислителя: в полном объеме.
7. Наличие механических повреждений: отсутствуют


В ходе предварительных испытаний прибора учета тепла установлено:

- Расходомер выдает импульсы нестабильно.
- Полученные погрешности превышают допустимые паспортные значения на прибор.

На основании вышеизложенного:

- Прибор не может быть использован в системе коммерческих расчетов и подлежит замене.

/ Начальник участка ПУТЭ цеха КИПиА
ККП «Мариупольтеплосеть»



/ Калишевский А.А./

25 июня 2018 г.

Обследования системы отопления дома по адресу
ул. Зелинского, 19а, 21а

г. Мариуполь

«26» ~~июня~~ 2018 г.

Комиссия в составе:

Инженер-конструктор ПТО ПКГ

Купянская С.М.

Инженер-конструктор ПТО ПКГ

Инженер СЭН

Илющенко В.В.

Председатель ОСМД ~~ж/дм~~

Халывинский А.Ю.

Произвела обследование: системы отопления жилого дома № 19а, 21а

Ввод теплоносителя в жилой дом Т1, Т2 Ø 108x4 в ж/дм № 19а

В каждом доме по 2 поворота в каждом доме
 есть свой коллекторный узел для
 идет разборка системы отопления дома.

Установила следующее: Техническая возможность уста-
 новки 2х отдельных термодисков на
 каждой рамке (19а и 21а) имеется.
 Термодиск возможно установить в рамке, укре-
 ление перед элементом необходимо
 охранить с мероприятием

Члены комиссии

Инженер-конструктор ПТО ПКГ

С.М. Купянская С.М.

Инженер-конструктор ПТО ПКГ


Инженер СЭН

В.В. Илющенко В.В.

Председатель ОСМД ~~ж/дм~~

А.Ю. Халывинский А.Ю.

Существ. схема



Возможная схема

